




- **Uso**
  - En construcciones subterráneas como registro en banqueta
  - Para Redes de media tensión desde 200A a 600A trifásica
  - Entradas y salidas para tubería tipo PAD
- **Especificaciones**
  - Construido bajo la norma CFE TN PVMT\_L (2008)
  - Tipo Arroyo / Banqueta
  - Resistencia del concreto hidráulico 200 kgs/cm<sup>2</sup>
  - Malla electro soldada tipo banqueta y varilla ½ " arroyo
  - Espesor de muros y planta de 8 cms. banqueta 10 cms. arroyo
  - Tapa y marco 84A de fierro fundido o concreto polimérico tipo arroyo
  - Tapa y marco 84B de fierro fundido o concreto polimérico tipo banqueta
  - 4 entradas o salidas para ductos tipo PAD trébol por los 2 lados
  - Dren de desagüe
  - Peso aproximado 4,750.00 kgs arroyo
  - Peso aproximado 3,750.00 kgs banqueta



**POSTES, REGISTROS Y AISLAMIENTOS SA DE CV**

Carretera Jabonoso-La Esmeralda Km. 10 S/N, 13 de Marzo, Gómez Palacio Dgo.  
 (871) 2040-671 y 2040-071 - fcardenas@porasa.com - www.porasa.com

